

Strukturmerkmale Gas gemäß § 23c Abs. 4 EnWG

(Stand vom 27.03.2024)

| ehem. Gas-NEV | Netzparameter zum Stand 31.12.2023 | Wert | Einheit |
|----------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Abs.2 Pkt.1 | Länge Hochdrucknetz | 48,0 | km |
| | Länge Mitteldrucknetz | 535,0 | km |
| | Länge Niederdrucknetz | 54,8 | km |
| Abs.2 Pkt.2 | Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse A Rohrleitungen der Nennweite DN: $x \geq 1000$ mm | 0,0 | km |
| | Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse B Rohrleitungen der Nennweite DN: $700 \text{ mm} \leq x < 1000$ mm | 0,0 | km |
| | Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse C Rohrleitungen der Nennweite DN: $500 \text{ mm} \leq x < 700$ mm | 1,1 | km |
| | Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse D Rohrleitungen der Nennweite DN: $350 \text{ mm} \leq x < 500$ mm | 0,0 | km |
| | Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse E Rohrleitungen der Nennweite DN: $225 \text{ mm} \leq x < 350$ mm | 14,6 | km |
| | Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse F Rohrleitungen der Nennweite DN: $110 \text{ mm} \leq x < 225$ mm | 19,1 | km |
| | Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse G Rohrleitungen der Nennweite DN: $x < 110$ mm | 13,2 | km |
| Abs.2 Pkt.3 | Entnahme (Jahresarbeit) durch Weiterverteiler und Letztverbraucher | 1.887.742.668 | kWh |
| | Entnahme (Jahresarbeit) durch Weiterverteiler und Letztverbraucher | 164.022.123 | Nm ³ |
| Abs.2 Pkt.4 | Anzahl der Ausspeisepunkte HD | 237 | Stk |
| | Anzahl der Ausspeisepunkte MD | 11.858 | Stk |
| | Anzahl der Ausspeisepunkte ND | 1.028 | Stk |
| Abs.2 Pkt.5 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 554,8 | MW |
| | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 48.303,0 | Nm ³ |
| | Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 04.12.2023 07:00-08:00 Uhr | |
| Abs. 2 Pkt. 6 | Versorgte Fläche nach SLA: 100,200, 510-530 | 101,25 | km ² |