

## voraussichtliches Hochlast - Zeitfenster 2023 für Leistungsbewertung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

		Zeitfenster 1 Hochspannung		Zeitfenster 2 Hochspannung	
		von	bis	von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	11:00	13:30	17:00	18:30
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	12:00	12:30	17:00	19:00

		Zeitfenster 1 Hochspannung / Mittelspannung		Zeitfenster 2 Hochspannung / Mittelspannung	
		von	bis	von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	10:45	13:45	16:15	19:15
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	10:00	13:00	16:15	19:15

		Zeitfenster 1 Mittelspannung		Zeitfenster 2 Mittelspannung	
		von	bis	von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	10:45	13:45	16:15	19:15
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	09:00	13:45	16:00	19:30

		Zeitfenster 1 Mittelspannung / Niederspannung	
		von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	16:45	19:45
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	16:15	19:45

		Zeitfenster 1 Niederspannung	
		von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	17:15	20:15
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	16:45	19:45
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	16:30	19:45

**Weitere Voraussetzungen gemäß:  
"BK4-13-739 Festlegung § 19 StromNEV"  
(Stand: 01.12.2013)" Quelle: BNetzA**

Den Leitfaden können Sie hier herunterladen:

[https://www.ngp-potsdam.de/content/netze/pdf\\_9/leitfaden\\_neu\\_2011\\_download1.pdf](https://www.ngp-potsdam.de/content/netze/pdf_9/leitfaden_neu_2011_download1.pdf)

"Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfenster einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen prozentuale Mindestabstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual anhand der Lastreduzierung zu bestimmen. Hierbei wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers."

<b>Netz- / Umspann- ebene</b>	<b>Erheblichkeits- schwelle</b>
HöS	5%
HöS/HS	10%
HS	10%
HS/MS	20%
MS	20%
MS/NS	30%
NS	30%

"Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500,00 € beträgt."