

Netzesellschaft Potsdam GmbH
Sonstige netzrelevante Daten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG

Nr. 64			
zeitungleiche Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden			
55.353 kW	04.12.2023	18:15:00	

Nr. 66			
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens			
44.073 kW	10.07.2023	12:30:00	246.622.450 kWh/a
bei o.g. Jahresarbeit und analytischem Verfahren ergibt sich:			
44.256 kW			

Nr. 67			
Höchstentnahmelast und Bezug (Menge) aus vorgelagerter Netzebene (HS+MS+NS)			
80.687 kW	17.02.2023	12:00:00	
226.606 MWh			

Netzverluste; Summenlast; Mengen	Daten für 2023		
Hochspannung			0,430% von Hr.Deckert
Umspannung HS/MS			0,500% von Hr.Deckert
Mittelspannung			1,000% von Hr.Deckert
Umspannung MS/NS			1,300% von Hr.Deckert
Niederspannung			2,898% von Hr.Deckert
Gesamtverluste	27.413 MWh		
Maximallast	5,000 MW	02.01.2023	17:30:00

Nr. 68	
Summe aller Einspeisungen pro Spg.-Ebene und im zeitlichen Verlauf (incl. Anlagen nach EEG)	
Jahresarbeit dezentraler Einspeisungen	
HS	295.568 MWh
MS	19.916 MWh
MS/NS	30 MWh
NS	14.422 MWh