Netzgesellschaft Potsdam GmbH

Sonstige netzrelevante Daten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV

Netzverluste; Summenlast; Mengen

Hochspannung	**0,430%**
Umspannung HS/MS	**0,500%**
Mittelspannung	**1,000%**
Umspannung MS/NS	**1,300%**
Niederspannung	**2,898%**

Gesamtverluste	**29.800 MW**	
Maximallast	**5,500 MW**	**12.12.2024 17:15:00**

zeitungleiche Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden

80.388 kW	09.06.2024	13:15:00

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden
und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung
des analytischen Verfahrens

44.671 kW	10.07.2024	10:30:00	246.378.949 kWh/a

bei o.g. Jahresarbeit und analytischem Verfahren ergibt sich:

37.477	kW

Höchstentnahmelast und Bezug (Menge) aus vorgelagerter Netzebene

89.365 kW	30.09.2024	20:30:00
239.078	MWh	

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen
Verlauf (inkl. Anlagen nach EEG)

Jahresarbeit dezentraler Einspeisungen

HS	279.717 MWh
MS	26.584 MWh
MS/NS	60.835 MWh
NS	15.209 MWh