

Netzgesellschaft Potsdam GmbH
Sonstige netzrelevante Daten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV

Netzverluste; Summenlast; Mengen			
Hochspannung		0,430%	
Umspannung HS/MS		0,500%	
Mittelspannung		1,000%	
Umspannung MS/NS		1,300%	
Niederspannung		4,438%	
Gesamtverluste	31.000 MW		
Maximallast	5,800 MW		01.12.2025 17:15:00

zeitungleiche Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden			
56.515 kW	25.12.2025	12:00:00	

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens			
58.675 kW	19.06.2025	13:00:00	252.152.088 kWh/a
bei o.g. Jahresarbeit und analytischem Verfahren ergibt sich:			
40.609 kW			

Höchstentnahmelast und Bezug (Menge) aus vorgelagerter Netzebene			
91.229 kW	24.10.2025	13:30:00	
233.968 MWh			

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf (inkl. Anlagen nach EEG)	
Jahresarbeit dezentraler Einspeisungen	
HS	273.546 MWh
MS	41.010 MWh
MS/NS	35 MWh
NS	32.046 MWh